

Sportello Unico per le Attività Produttive Oleggio e Associati

con sede c/o Comune di Oleggio – Via Novara 5 Tel. 0321/969822 fax. 0321/969855
PEC suap@pec.comune.oleggio.no.it e-mail info@suapoleggio.it WEB www.suapoleggio.it

COMUNI ASSOCIATI: AGRATE CONTURBIA, BARENGO, BORGO TICINO, DIVIGNANO, MARANO TICINO, MOMO, MEZZOMERICO,
OLEGGIO, POMBIA, RECETTO, SAN PIETRO MOSEZZO, VAPRIO D'AGOGNA, VARALLO POMBIA

Prot. N. 0003794
del 14/08/2024
Class. 11.1.2

PRATICA SUAP N° 2024/181
CODICE PRATICA 01342800032-27062024-1430
prot. n. 3247/2024 del 05/07/2024
COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO (ART. 7 D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010 N. 160)

Numero identificativo marca da bollo da € 16,00 01230864971443 del 26/06/2024

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che in data 05/07/2024 prot. n. 3247/2024 il Sig. SANTERO MAURIZIO, nato a TORINO il 01/06/1967, residente in VIA MARCONI n. 21 SAN PIETRO MOSEZZO (NO), Codice fiscale SNTMRZ67H01L219F, in qualità di consigliere delegato della ditta PROCHIMICA NOVARESE SPA, con sede in VIA MARCONI n. 21 SAN PIETRO MOSEZZO, Partita IVA 01342800032, ha presentato l'istanza per:

VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO PER MODIFICA ATTIVITA' ESISTENTE (RIF. PRATICA VV.F. N. 22851) PER SOSTITUZIONE CALDAIA CENTRALE TERMICA (74.2.C) E RIORGANIZZAZIONE DELLO STESSO LOCALE TECNICO presso l'immobile ubicato in SAN PIETRO MOSEZZO, VIA MARCONI n. 21;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 novembre 2011;

VISTA la convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive sottoscritta in data 24/01/2022;

CONSIDERATO che per il caso in esame è stato avviato un procedimento ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 160/2010 relativamente a:

- VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO COMANDO VIGILI DEL FUOCO NOVARA (ART. 3 D.P.R. 151/2011)

VISTA la documentazione presentata dal richiedente;

VISTI le seguenti determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento:

- parere favorevole condizionato rilasciato dal COMANDO VIGILI DEL FUOCO NOVARA con nota prot. 9987 del 13/08/2024 per la seguente attività: Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW – CODICE ATTIVITA' D.P.R. 151/2011: 74.3.C (che si affianca alle già esistenti: 49.1.A, 12.2.B, 70.1.B, 70.2.C, 10.2.C) - PRATICA N. 22851;

Quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, sulla scorta delle determinazioni sopra citate, dichiara concluso il procedimento avviato in data 05/07/2024 prot. n. 3247/2024, rendendo efficaci gli atti acquisiti, e di conseguenza:

AUTORIZZA

AI SOLI FINI ANTINCENDIO IL PROGETTO PER MODIFICA ATTIVITA' ESISTENTE (RIF. PRATICA VV.F. N. 22851) PER SOSTITUZIONE CALDAIA CENTRALE TERMICA (74.2.C) E RIORGANIZZAZIONE DELLO STESSO LOCALE TECNICO presso l'immobile ubicato in SAN PIETRO MOSEZZO, VIA MARCONI n. 21.

Si dettano altresì le seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel parere favorevole di conformità antincendio allegato;

- ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base autorizzate dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa;
- **per l'eventuale effettiva esecuzione di opere (edili, impiantistiche, ecc.) dovrà essere verificata la necessità di procedere alla presentazione di una ulteriore istanza ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 160/2010 o ai sensi dell'art. 5 D.P.R. cit.;**
- **resta a carico ditta esercente l'attività e/o della proprietà – ciascuna per le proprie responsabilità – la verifica dell'esistenza e della validità di tutti gli atti di assenso relativi all'attività (es. regolarità urbanistica, pareri di competenza ASL, ARPA, ecc.); in caso di verifica negativa dovrà essere presentata idonea istanza di autorizzazione e/o regolarizzazione.**

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 novembre 2011 gli originali delle marche da bollo utilizzate nell'ambito del presente procedimento sono conservate dal soggetto interessato che provvede inoltre ad annullare le stesse (fatto salvo quando diversamente indicato).

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del seguente soggetto Ing. NERVIANI STEFANO (posta@pec.euoprogetti.eu) incaricato quale procuratore speciale e trasmesso all'amministrazione comunale interessata e pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Oleggio per 15 giorni. Si dà atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge n°241/90 e s.m. e i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica, della comunicazione e comunque della piena conoscenza del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Oleggio, 14/08/2024

F.to digitalmente
Il Responsabile del Servizio
Arch. Maria Chiara Valli

DOCUMENTI ALLEGATI:

- parere favorevole condizionato rilasciato dal COMANDO VIGILI DEL FUOCO NOVARA con nota prot. 9987 del 13/08/2024 per la seguente attività: Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW – CODICE ATTIVITA' D.P.R. 151/2011: 74.3.C (che si affianca alle già esistenti: 49.1.A, 12.2.B, 70.1.B, 70.2.C, 10.2.C) - PRATICA N. 22851

CORRISPONDENTI AL SEGUENTE ELENCO DI FILES:

COM-NO.REGISTRO UFFICIALE.2024.0009987.pdf

(hash 5a750402b4eb03a9b734a97b4f03bd36fdaa8497964d1169197152570c55a3b0)

5197-REG-1723544607725-022851_20240709_3_OK.pdf.p7m

(hash 7862726980f269f37d2a9158db5aa3cee6d0e9ffa389a2600dfa9bd5b1b09de5)

Informazioni generali sul procedimento:

Data di avvio: 05/07/2024

Sospensioni dei termini intervenute: //

Data conclusione: 14/08/2024

Tempo effettivo per la conclusione: 40 giorni (al netto delle sospensioni)