APPARECCHIO ILLUMINANTE ESISTENTE	APPARECCHIO ILLUMINANTE DI NUOVA INSTALLAZIONE	SIMBOLO GRAFICO
1	Pannello a LED 60x120; 60W; 5298lm, 4000K	T1
2	Pannello LED 30x120; 40W; 4510lm, 4000K	T2
3	Pannello LED 30x120; 40W; 4510lm, 4000K	T3
4	Pannello LED 30x120; 40W; 4510lm, 4000K	T4
5	Pannello LED 60x60; 40W; 4939lm, 4000K	T5
6	Plafoniera LED tonda, 20W; 2500lm, 4000K, IP65	T6
7	Plafoniera LED a tenuta stagna, 40W; 5400lm, 4000K, IP65	T7
8	Pannello LED con struttura bianca 60x60; 40W; 4939lm, 4000K	T8
9	Pannello LED con struttura bianca 60x60; 40W; 4939lm, 4000K	T9
10	Pannello LED con struttura bianca 60x60; 40W; 4939lm, 4000K	T10

Comune di Vanzaghello

via Donatori del Sangue 3 – 20020 Vanzaghello (MI)

DOTT. ING. MASSIMO CROCI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA E ANTINCENDIO

via Don Minzoni 14 21013 Gallarate (VA)

TAVOLA N.1	OGGETTO	Scuola Media "Alcide De Gasperi" Via Raffaello Sanzio – 20020 Vanzaghello (MI)
SCALA 1:100	OGGETTO	Interventi di efficientamento energetico – Relamping CUP J84D24000620006 – CIG B1EE23D0D0
DATA Luglio 2024	TITOLO	Planimetria di installazione piano terra