



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 544 DEL 19/08/2024

OGGETTO:

Istanza AUT_55101945_PNRR della soc. E-Distribuzione s.p.a. - Roma di nulla osta per posa cavi bt lungo Via Bodino, Via Marconi e Via E.Fermi - Provvedimenti

L'anno **duemilaventiquattro** del mese di **agosto** del giorno **diciannove** nel proprio ufficio,

la sottoscritta MASSA arch. Elena

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Decreto del Sindaco n. 14 del 22/06/2024 di nomina del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cervasca;
- Richiamato il Bilancio di Previsione per l'anno 2024 approvato con Deliberazione del C.C. n. 55 in data 27/12/2023;
- Vista la Deliberazione della G.C. n. 6 in data 11/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente approvato con Deliberazione del C.C. n. 17 del 27/04/2023;
- Preso atto che la soc. E-DISTRIBUZIONE s.p.a. – Roma via Ombrone 2, in data 14/02/2024 ha prodotto l'istanza E-DIS-14/02/2024 - 0175544 riferimento AUT_555101945_PNRR, di nulla osta alla posa di cavi bt lungo Via Bodino, Via Marconi e Via E.Fermi come da elaborato grafico allegato;
- Considerato, per quanto di competenza comunale, di poter accogliere l'istanza in argomento;
- Visti gli artt. 6 ed 11 della L.R. 26/04/1984 N° 23 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 26/04/2000 N 44;

- Visto il parere favorevole, in ordine alla proposta di determinazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;
- Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000 N° 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. Di rilasciare alla soc. E-DISTRIBUZIONE s.p.a. – Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria, il nulla osta alla posa di cavi bt lungo Via Bodino, Via Marconi e Via E.Fermi con le seguenti prescrizioni:
 - Il taglio della pavimentazione bituminosa della strada, deve essere eseguito in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando macchine continue (clipper o coltelli) a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo;
 - Stante che gli interventi avvengono sul sedime stradale il materiale di scavo dovrà essere allontanato dal cantiere e conferito a discarica facendo in modo che il piano viabile, per quanto possibile, non sia ingombrato con depositi di materiale;
 - In relazione agli interventi previsti su strade bitumate, il ripristino della pavimentazione dovrà essere effettuato mediante stesa di misto cementato fino a cm 4 sotto il livello della pavimentazione circostante e finitura con conglomerato bituminoso steso a caldo e rullato con adeguati mezzi;
 - Ad assestamento completamente avvenuto, comunque non oltre 60 giorni dalla posa del cavo, si dovrà procedere alla stesa di idoneo manto bituminoso di usura di adeguato spessore previa fresatura. Per le percorrenze longitudinali la stesa del manto di usura dovrà essere estesa a tutta la sezione stradale. Per eventuali percorrenze in senso trasversale il manto di usura dovrà estendersi per mt 2,00 a monte ed a valle dello scavo.
 - Le caditoie esistenti non dovranno essere ostruite da alcun materiale utilizzato per le lavorazioni;
 - A lavori ultimati dovrà essere ripristinata l'eventuale segnaletica stradale orizzontale esistente;
 - A seguito delle lavorazioni le quote non dovranno essere modificate rispetto a quelle preesistenti, dovranno pertanto essere mantenute le quote rilevate prima delle lavorazioni;
 - Il Comune non risponderà per eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori stradali.
3. Di specificare che le prescrizioni indicate al precedente punto 2) relative alle modalità di ripristino della pavimentazione delle strade sono assolutamente cogenti per cui una eventuale mancata completa accettazione delle stesse da parte della soc. E-DISTRIBUZIONE s.p.a. – Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria, potrà comportare la nullità della presente autorizzazione;
4. Di disporre che copia della presente Determinazione venga trasmessa senza indugio alla soc. soc. E-DISTRIBUZIONE s.p.a. – Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

MASSA arch. Elena

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Cervasca, lì 19/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSA arch. Elena