



CITTA' DI CHERASCO - Provincia di Cuneo

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 9473/2024

Marca da bollo da € 16,00 assolta in maniera virtuale Aut. AdE n. 133874/99

Spett. **E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**

AREA REGIONALE PIEMONTE E LIGURIA

UNITA' TERRITORIALE CUNEO

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: Rilascio di nulla osta per la posa di cavi elettrici sotterranei BT in Cherasco, Via Garibaldi
Pratica Edilizia n. 186/2024 presentata in data 23/05/2024.

In riferimento all'oggetto indicato, con la presente si rilascia il prescritto nulla osta per l'esecuzione dei lavori così come descritti nella planimetria allegata alla domanda, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 26 aprile 1984 n. 23, relativamente alla parte di competenza di questa Amministrazione.

I lavori dovranno essere eseguiti osservando le seguenti prescrizioni:

- il taglio del manto asfaltico dovrà essere effettuato in modo continuo sui due lati con apposito disco, limitandone il più possibile la manomissione;
- durante il corso dei lavori dovrà essere posta in loco opportuna segnaletica stradale, al termine dovrà essere immediatamente sistemata la sede viaria al fine di evitare pregiudizio alla pubblica viabilità;
- i riempimenti degli scavi effettuati dovranno essere eseguiti con materiale arido di cava con immediata stesa di conglomerato bituminoso (strato di base) dello spessore di cm. 10; nel caso di strada con sedime sterrato lo scavo dovrà essere riempito con materiale arido di cava e strato superficiale in tout-venant fine debitamente compattato;
- il tappeto d'usura dovrà essere eseguito a totale carico di Codesto Ente entro 120 giorni dalla manomissione della sede viaria e comunque entro 10 giorni da eventuale richiesta del Comune, per le seguenti dimensioni:
 - per una superficie estesa almeno 50 cm. su ciascun lato oltre lo scavo per i tagli perpendicolari alla strada;
 - per tutta la carreggiata qualora il taglio sia parallelo alla sede stradale;
- il tappeto d'usura dovrà essere realizzato previa fresatura del conglomerato bituminoso preesistente;
- l'Ufficio Tecnico Comunale si riserva la facoltà di impartire disposizioni circa il ripristino della sede viaria in caso di particolari problematiche, esigendo altresì che i lavori vengano eseguiti in un termine massimo di gg. 10;
- dovrà essere data preventiva comunicazione dell'inizio dei relativi lavori.

Il presente Nulla Osta viene rilasciato relativamente ed esclusivamente nei tratti di proprietà di questo Comune.

Cherasco, 18/06/2024

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA - URBANISTICA
(Ing. Massimo Marengo)
firmato digitalmente