



Descrizione linea	Circuito	Luce	Circuito	Presa		Presa	Presa			
	Luci	Emergenza	Prese	Trifase		Monofase	Monofase			
Numero circuito	Q1	Q2	Q3	P1		P2	P3			
Potenza (kW)	0,5		1							
Interruttore o sezionatore o salvamotore	Poli	1+N	1+N	3+N	3+N	1+N	1+N			
	In/Taratura (A)	10	16	16	16	16	16			
	Potere inter. (kA)	6		10						
	Idn differ. (A)	0,03		0,03						
Contattore	Curva	C-AC		C-AC						
	Categoria									
Fusibile	lb (A)									
	Tipo									
Relé Termico	Inf (A)									
	Tipo									
	Campo Regol. (A)									
Trasformatore	Taratura (A)									
	Rapp. Trasform.									
Linea	Potenza (VA)									
	Tipo Cavo	N07V-K	N07V-K	N07V-K						
	Sezione (mm ²)	1,5	1,5	2,5						

CLIENTE	Comune di Somma Lombardo	DATA	30/08/21	AGG.		varesecontrolli s.r.l. via Ticino, 15 - 21100 Varese - tel. 0332/226470 fax 0332/820811 e-mail<info@varesecontrolli.it>	RIF.QUADRO	QPL		
DESCRIZIONE	Asilo GEMMA MISSAGLIA - via Salvioni 1 - Somma L. Schema elettrico unifilare	DISEGNATORE	SF	STABILE	2927-07		FILE	21080402	PAGINA	1/1
		CONTROLLO	SF	COMMESSA	210804					

A termini delle vigenti leggi sui diritti d'autore questo disegno non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza l'autorizzazione scritta della scrivente.