



Simbolo	LEGENDA
Q..	Quadro di distribuzione (conforme a norma CEI EN 61439-1)
P30/17	Preso 2P+T 250V 10/16A (UNEL) per serie civile in scatola da incasso/parete completo di coperchio con grado di protezione IP55
♂	Interruttore unipolare 16A 250V per serie civile in scatola da incasso/parete completo di coperchio con grado di protezione IP55
▶	Pompa
⏏	Interruttore per sgancio generale di emergenza collocato in custodia frangibile IP55
TR	Termostato di regolazione
TS	Termostato di sicurezza
PS	Pressostato
C	Pannello di comando e gestione caldaia
⊠	Elettrovalvola (2 vie)
⊠	Elettrovalvola di miscela (3 vie)
⊠	Apparecchio autonomo per l'illuminazione di emergenza
1x28W	Apparecchio luminoso di tipo stagno
—	Collettore di terra
kWh	Misuratore di energia attiva di proprietà dell'ente distributore
⏏ ø63	Conduttura interrata in cavidotto

CLIENTE	Comune di Somma Lombardo	varesecontrolli s.r.l. via Ticino 15, 21100 Varese - tel 0332/226470 fax 0332/820811 e-mail<info@varesecontrolli.it>	TAVOLA	E01							
DESCRIZIONE	Asilo GEMMA MISSAGLIA - via Salvioni, 1 - Somma Lombardo Piano di installazione utenze elettriche centrale termica		DATA	31/08/21							
STABILE	2927-07	COMMESSA	210804	FILE	21080402	DESEGNATORE	SF	CONTROLLO		REV.	00

A termini delle vigenti leggi sui diritti d'autore questo disegno non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza l'autorizzazione scritta della scrivente.