

# Security Service di Montoncelli Angelo



via Loredan, 175 - 45020 Canda - Sede e Luogo Conservazione Documenti Fiscali (RO) - Italy  
 Tel. 348 9536746 / 0425 1540223 / 0425 702286 Fax 04251540223

e-mail: amministrazione@securityservice-dma.it Pec: securityservicedima@pec.it Internet: www.securityservice-dma.it

C.F. MNT NGL 63D16 E522T P.Iva 01333430294 Reg. imprese N° REA 147181

Codici INPS 7104036533

Codici INAIL 14537601/90

PAT:92322042/03

## Rapporto d'intervento

n. **8** del **01/03/2024**

### Destinatario

Comune di Castelguglielmo - Ufficio Per La  
 Transizione Al Digitale  
 Piazza Vittorio Veneto, 19  
 45020 Castelguglielmo (RO)  
 Italy  
**C.F./P.Iva 00225690296**

### Destinazione

Comune di Castelguglielmo - Ufficio Per La  
 Transizione Al Digitale  
 Piazza Vittorio Veneto, 19  
 45020 Castelguglielmo (RO)  
 Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
Oggetto	<b>Intervento su richiesta Architetto Federico Muraro, per verifica anomalia su impianto elettrico Caserma dei Carabinieri e presso la Scuola Materna.</b>					
Caserma Carabinieri	Attività per verifica motivo intervento del interruttore differenziale linea FM piano terra. Da una prima analisi l'impianto elettrico presenta delle criticità di installazione quindi servirebbe un controllo più approfondito per determinare quali azioni intraprendere. Dal primo controllo si riscontra che la linea illuminazione esterna con sezione 1,5mm e allacciata su linea forza motrice piano terra protetta da magnetotermico da 16A adatto per cavi con sezione 2,5mm. Riscontarto inoltre dispositivi alimentati da prolunghe e ciabatte che ne pregiudicano una buon collegamento. Quindi da rivedere la possibilità di sezionare le linee e eventuale sostituzione del magnetotermico differenziale previa prova strumentale tempi di intervento. Rif. rapporto di attività	1 nr	€ 105,00		€ 105,00	22sp
Scuola Materna	Intervento per sostituzione motori di vostra fornitura abbaini bagni orsetti e prove di funzionamento. Verifica e ripristino funzionamento automazione cancello con regolazione orari di apertura e chiusura. Ripristino funzionamento plafoniera. Rif. rapporto di attività	1 nr	€ 385,00		€ 385,00	22sp

