

From: asst@postacert.asst.it
Sent: Thu, 19 Dec 2024 12:40:22 +0100
To: Responsabile Ufficio Tecnico - Bibiana; postacert@pec.comunebibiana.it
Cc: 'Lavori Pubblici'; TURINETTO Franco
Subject: R: Bibiana guasto Caldaia Immergas Salone polivalente Via Bagnolo
Attachments: 3624_TF_as_BIBIANA.pdf

Buongiorno,
come da intese telefoniche si trasmette nostro protocollo n. 3624 in riferimento al lavoro affidato di cui sotto.
Rimanendo a disposizione si porgono cordiali saluti.

Da: TURINETTO Franco <Franco.TURINETTO@aceapinerolese.it>
Inviato: venerdì 6 dicembre 2024 16:31
A: Responsabile Ufficio Tecnico - Bibiana <responsabileutc@comune.bibiana.to.it>
Cc: 'Lavori Pubblici' <lavoripubblici@comune.bibiana.to.it>; segnalazioni.calore <segnalazioni.calore@aceapinerolese.it>; DAGHERO Luca <Luca.Daghero@aceapinerolese.it>
Oggetto: R: Bibiana guasto Caldaia Immergas Salone polivalente Via Bagnolo

Buongiorno,
nel pomeriggio di oggi siamo già riusciti a intervenire.
L'impianto è stato impostato per un funzionamento a 18°C costante.
Un cordiale saluto.
TF

Da: Responsabile Ufficio Tecnico - Bibiana <responsabileutc@comune.bibiana.to.it>
Inviato: mercoledì 4 dicembre 2024 11:52
A: TURINETTO Franco <Franco.TURINETTO@aceapinerolese.it>
Cc: 'Lavori Pubblici' <lavoripubblici@comune.bibiana.to.it>
Oggetto: R: Bibiana guasto Caldaia Immergas Salone polivalente Via Bagnolo

Buongiorno,
stante la necessità di avere il locale riscaldato per utilizzo delle scuole si richiede vostro intervento urgente; seguirà a breve regolarizzazione con determinazione d'incarico e comunicazione del _CIG per la fatturazione.
Grazie per la disponibilità.
Elio Gosso



10060 – Bibiana (To)

Servizio Tecnico ed Urbanistico
Responsabile
Elio GOSSO

Tel. +39.0121.559180 – +39.0121.55723; Fax +39.0121.55888

E-mail: responsabileutc@comune.bibiana.to.it

Pec: postacert@pec.comunebibiana.it; lavoripubblici.bibiana@pec-anpci.it

Sito web: www.comune.bibiana.to.it

Questo messaggio e ogni allegato sono da ritenersi confidenziali. Possono contenere informazioni sensibili e sono destinate alle persone in indirizzo. Non possono/devono essere divulgate o comunicate senza il nostro consenso e se Lei non è l'effettivo destinatario, La preghiamo di avvisarci e di non conservarne il contenuto.

This email and any attachments are confidential. They may contain privileged information and are intended for the named address(es) only. They must not be distributed or communicated without our consent. If you are not the intended recipient, please notify us and do not retain this email

Da: TURINETTO Franco [<mailto:Franco.TURINETTO@aceapinerolese.it>]

Inviato: mercoledì 4 dicembre 2024 11:20

A: Responsabile Ufficio Tecnico - Bibiana <responsabileutc@comune.bibiana.to.it>

Cc: segnalazioni.calore <segnalazioni.calore@aceapinerolese.it>; DAGHERO Luca <Luca.Daghero@aceapinerolese.it>

Oggetto: Bibiana guasto Caldaia Immergas Salone polivalente Via Bagnolo

Buongiorno,
i nostri tecnici hanno avuto modo di constatare che il circolatore a valle del compensatore idraulico è guasto.

I costi da prevedere per il ripristino dell'impianto sono:

circolatore: 215 €

cronotermostato (avete constatato anche voi che è ormai vetusto): 110 €

manodopera: 100 €

Seguirà da parte della ns segreteria preventivo formale.

Nel caso vogliate darci autorizzazione informale a procedere, potete farlo anche rispondendo a questa.

N.B. per la fornitura del circolatore servono almeno 2 giorni.

Grazie, un cordiale saluto.

Franco Turinetto

Gestione calore

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.

Via Vigone, 42 - 10064 PINEROLO (TO)
email: franco.turinetto@aceapinerolese.it
Tel. +39 0121236258/ Fax +39 0121236254
Cell. 3357175982

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Da: Responsabile Ufficio Tecnico - Bibiana <responsabileutc@comune.bibiana.to.it>

Inviato: martedì 3 dicembre 2024 14:41

A: segnalazioni.calore <segnalazioni.calore@aceapinerolese.it>

Oggetto: guasto Caldaia Immergas Salone polivalente Via Bagnolo

Buongiorno, con la presente si segnala che il locale polivalente presso polo scolastico con accesso da Via Bagnolo risulta non riscaldato a causa di un malfunzionamento dell'impianto o del cronotermostato.

Si richiede vostro cortese intervento e riscontro alla presente segnalazione.

Cordiali saluti.

Elio Gosso



Comune di Bibiana

Via Cavour, 2
10060 – Bibiana (To)

Servizio Tecnico ed Urbanistico

Responsabile

Elio GOSSO

Tel. +39.0121.559180 – +39.0121.55723; Fax +39.0121.55888

E-mail: responsabileutc@comune.bibiana.to.it

Pec: postacert@pec.comunebibiana.it; lavoripubblici.bibiana@pec-anpci.it

Sito web: www.comune.bibiana.to.it

Questo messaggio e ogni allegato sono da ritenersi confidenziali. Possono contenere informazioni sensibili e sono destinate alle persone in indirizzo. Non possono/devono essere divulgate o comunicate senza il nostro consenso e se Lei non è l'effettivo destinatario, La preghiamo di avvisarci e di non conservarne il contenuto.

This email and any attachments are confidential. They may contain privileged information and are intended for the named address(s) only. They must not be distributed or communicated without our consent. If you are not the intended recipient, please notify us and do not retain this email