

DITTA BIANCIOTTO DARIO
IMPIANTI ELETTRICI
VIA ALFREDO DAMIANO N 7B
VILLAR PEROSA (TO)

SPETT. COMUNE DI NONE
LAVORI PUBBLICI

- OGGETTO: PREVENTIVO

A SEGUITO DEL NOSTRO SOPPRALUOGO PORGIAMO LA NOSTRA
MIGLIORE OFFERTA PER LA RIPARAZIONE DEL VOSTRO CANCELLO
CARRAIO INGRESSO CORTILE COMUNE ELENCO INTERVENTI:

- SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO PISTONE SX E DX
- FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N 2 NUOVI PISTONI DI PARI
CARATTERISTICA AI PRECEDENTI SX E DX
- SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO SCHEDA DI COMANDO E
CONTROLLO.
- FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N 1 NUOVA SCHEDA DI COMANDO E
CONTROLLO DI PARI CARATTERISTICHE ALLA PRECEDENTE.

NEL SUDETTO PREVENTIVO SONO INCLUSI: MATERIALE ,
MANODOPERA .
SONO ESCLUSI: IVA, ULTERIORI PEZZI NON VISIBILI ALL' ATTO DEL
SOPPRALUOGO

VALIDITA' PREVENTIVO 30 GIORNI
TIPO DI PAGAMENTO SOLITO IN USO
VILLAR PEROSA 25-11-2024

TOT. EURO 1850,00

BIANCIOTTO DARIO
IMPIANTI ELETTRICI - FOTOVOLTAICI - TELEFONIA
ANTIFURTI - PORTONI CANCELLI AUTOMATICI
Via Alfredo Damiano, 7/B
10069 VILLAR PEROSA (TO)
Tel. 0121 311254 Fax. 335.6021186
C.F. BNC DRA 74P27 G6701
P.IVA 08522400011

DITTA BIANCIOTTO DARIO
IMPIANTI ELETTRICI
VIA ALFREDO DAMIANO N 7B
VILLAR PEROSA (TO)

SPETT. COMUNE DI NONE
LAVORI PUBBLICI

- OGGETTO: PREVENTIVO

A SEGUITO DEL NOSTRO INTERVENTO DEL 22-11-2024 SUL VOSTRO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON IL RELATIVO CAMBIO SERRATURA QUADRO ESTERNO LATO CORTILE , AFFIANCAMENTO ALLA DITTA D.M.E. NELLE FASI DI VERIFICA .

SI E' RISCONTRATO UN GUASTO SULL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO DOVUTO A SCARICHE ATMOSFERICHE PERTANTO SARA' NECESSARIO UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO.

- ELENCO COSTI INTERVENTO DEL 22-11-2024:

- MANODOPERA	EURO 30,00 h X 5,5	= EURO 165,00
- MATERIALE DI CONSUMO		= EURO 43,00
- MATERIALE		= EURO 49,00

NEL SUDDETTO PREVENTIVO SONO INCLUSI: MATERIALE ,
MANODOPERA .
SONO ESCLUSI: IVA.

VALIDITA' PREVENTIVO 30 GIORNI
TIPO PAGAMENTO SOLITO IN USO
VILLAR PEROSA 25-11-2024

TOT. EURO 257,00

BIANCIOTTO DARIO
IMPIANTI ELETTRICI - FOTOVOLTAICI - TELEFONISTI
ANTIFURTI - PORTONI CANCELLI AUTOMATICI
Via Alfredo Damiano, 7/B
10069 VILLAR PEROSA (TO)
Tel. 011/3356001 - Cell. 335.6571186
C.F. BNC DRR 74P27 G674F
P.IVA 08522400012

SCUOLA ADA GOBBIN NONÈ
RAPPORTO DI INTERVENTO (TO)

DITTA: **BIANCIOTTO DARIO**
IMPIANTI ELETTRICI - FOTOFOLGHI - TELEVISIVI
ANTIFURTI - PORTONI CANCELLI AUTOMATICI
Via Alfredo Damiano, 7/A
10069 VILLAR PEROSA (TO)
Tel. 0121.315592 - Cell. 335.6571186
C.F. SNC DRA 74P27 G674F
P.IVA 02582400012

Manutenzione ordinaria **Manutenzione straordinaria e su chiamata**

Intervento mensile

- ◊ Verifica generale e controllo funzionamento apparecchi di illuminazione normale
- ◊ Controllo integrità e funzionamento prese luce e F.M.
- ◊ Controllo funzionamento impianto illuminazione esterna
- ◊ Verifica funzionamento impianto di segnalazione porte aperte
- ◊ Sostituzione lampade esaurite (fornitura esclusa)

Intervento semestrale

- ◊ verifica di intervento degli apparecchi "luci di sicurezza"
- ◊ Controllo funzionalità elettrica elettroserrature, anche con apertura da remoto, controllo funzionalità elettrica vasistas, tende oscuranti e da sole, comandi ed azionati elettricamente
- ◊ Verifica funzionalità pulsanti di agancio; controllo eventuale integrità instrine di protezione; controllo presenza di cancello segnalatico
- ◊ Cabina elettrica: controllo funzionale, verifiche tarature, pulizia apparecchiatura, serraggio bulloneria e pulizia locale
- ◊ Quadri B.T. e quadri di piano: verifica quadri elettrici secondari, verifica funzionamento interruttori di protezione, serraggio bulloneria, pulizia apparecchiature
- ◊ Impianto di sollevamento acque bianche e nere: verifica funzionamento delle elettropompe sommerse di sollevamento delle acque bianche e nere e relativo impianto
- ◊ Impianto di messa a terra e parafulmine: verifica integrità impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche, misurazione della resistenza dell'impianto di dispersione
- ◊ Gruppi di continuità (UPS): verifica generale UPS, esecuzione prove di mancata rete all'UPS e prove di commutazione rete/gruppo per verifica rispettivamente della funzionalità/autonomia UPS e del funzionamento degli interruttori/apparecchi di comando e controllo dell'UPS (verifica funzionamento attuatori manuali ed automatismo); verifica dell'efficienza della batteria; pulizia apparecchiatura e serraggio bulloneria e connessioni elettriche; verifica efficienza ventilatori e ventilazione locali
- ◊ Impianti teleinterfonici: verifica centrale telefonica e relativo impianto, verifica interfoni e relativo impianto, controllo funzionalità citofoni

RELAZIONE SINTETICA LAVORI ESEGUITI, DESCRIZIONI AGGIUNTIVE, NOTE

APPROVA E NOMINAMENTO DEI MASTRI CON
FORMINA ED INSTALLAZIONE NUOVA SERRATURA
COMPRESA DI MANOPOLA SU QUADRO FOTOVOLTAICO
LATO CORTELE CON SEGNATO N°2 CHIAVI
ALL'ARCHITETTO BERNARDO AFFIANCATO DITTA
D.M.E. VERIFICATO UN GUASTO SULL'IMPIANTO
FOTVOLTAICO NECESSITA INTERVENTO

DATA	TECNICI	ORA INIZIO	ORA FINE	ORE LAVORO	NOTE
22/11/2024	BIANCIOTTO	8:00	12:00		MANUTENZIONE
22/11/2024	BIANCIOTTO	12:00	13:30		STRAORDINARIA

DATA
22/11/2024

Firma cliente/committente

Firma tecnico